

## **Χειμερινή περίοδος λειτουργίας - Θέρμανση**

Άνοιγμα βανών στο μηχανοστάσιο και βανών του κυκλοφορητή στο λεβητοστάσιο. Κυκλοφορητής – Καυστήρας ΟΝ. Εξαέρωση δικτύου.

### **ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Αναρρόφηση νερού από δίκτυο αναρρόφησης & φρεάτιο πυθμένα, καθαρισμός μέσω φίλτρου, θέρμανση μέσω εναλλάκτη, επιστροφή από το δίκτυο κατάθλιψης, στα στόμια.

ΒΑΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ	Σκούπα
ΒΑΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ	Skimmers
ΒΑΝΑ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ	Πυθμένας, θέρμανση
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ	Σε λειτουργία
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	23 - 26°C
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΝΑ	Θέση FILTER
ΑΝΤΛΙΑ	Σε λειτουργία

## **Χειμερινή περίοδος λειτουργίας – Συντήρηση**

Ελαφρά συντήρηση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής, που παραμένει γεμάτη όλη την χειμερινή περίοδο. Σποραδική λειτουργία της αντλίας. Σε περίπτωση παγετού, εκκένωση φίλτρου, αντλίας και σωληνώσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εκκένωσης του δικτύου, προσθέστε αλάτι στη δεξαμενή σε ελάχιστη αναλογία 1 Kgr/m<sup>3</sup> νερού.